



MEGJEGYZÉS:
ANYAGMINŐSÉG:
Acél: S235JR (EN 10025)
Csavar: 8.8
Szelemen: S350GD+Z
HEGESZTÉS:
MSZ EN ISO 5817 "C" kategória szerint,
illesztések "B" kategória szerint.
- tompavarrat: teljes keresztmetszetű a=v,
- egyoldali sarokvarrat : a=0,7*v
- kétoldali sarokvarrat: a=0,5*v
- sarokvarratok legkisebb mérete: a=4 mm

FELÜLETKEZELÉS: FESTÉSI UTASÍTÁS SZERINT
(lásd építész műszaki leírás)

Jel	Módosítás	Dátum
Munka:	Nagykun 2000 Mg Zrt. CSOMAGOLÓ CSARNOK ÉPÜLET Kisújszállás külterület hrsz: 0859/4	Méretarány: Nem szabványos
Tervező:	Németh Csaba okl. építőmérnök, statikus tervező T/T: 15-0629 Nyíregyháza, Sugár u. 95.	Dátum: 2017-09-13
Megnevezés:	OSZLOPKIOSZTÁS	Munkaszám: Rajkszám: 101