



MEGJEGYZÉS:

ANYAGMINŐSÉG:

Acél: S235JR (EN 10025)

Csavar: 8.8

Szelemen: S350GD+Z

HEGESZTÉS:

MSZ EN ISO 5817 "C" kategória szerint,

illesztések "B" kategória szerint.

- tompavarrat: teljes keresztmetszetű a=v,

- egyoldali sarokvarrat: a=0,7*v

- kétoldali sarokvarrat: a=0,5*v

- sarokvarratok legkisebb mérete: a=4 mm

FELÜLETKEZELÉS: FESTÉSI UTASÍTÁS SZERINT

(lásd építész műszaki leírás)

| Jel | Módosítás | Dátum |
|-------------|--|--------------------------------|
| Munka: | Nagykun 2000 Mg Zrt. CSOMAGOLÓ CSARNOK ÉPÜLET Kisújszállás külterület hrsz: 0859/4 | Méretarány: Nem szabványos |
| Tervező: | Németh Csaba okl. építőmérnök, statikus tervező T-T / 15-0629 Nyíregyháza, Sugár u. 95. | Dátum: 2017-09-13 |
| Megnevezés: | ÁLTALÁNOS KERET ÖSSZÁLLÍTÁSI TERV | Munkaszám: Rajkszám: 104 |