

Megjegyzés:

K2;K3;K4 Csomagoló tér világítás kapcsolók az "A" jelű elosztó oldalfalába építve szerelve.
K5 külső világítás vezérlő kapcsolója a következő funkciókkal:
"0" kikapcsolt állapot
"1" alkony kapcsoló által működtetett mód
"2" direkt "BE"
K6 irányfény próbakapcsolója (mindig legyen bekapcsolva!)
Üzemi feszültség: 3x400/230V 50Hz
Érintésvédelem: Nullázás (TN-C/S)
Kapcsolatos tervek: GE-1-től GE-4-ig

Építkezés helye, megnevezése: Kisújszállás, Külterület 0859/4 hrsz. Csomagoló csarnok épület létesítése	**Módosítások:**		
	2017.10.	00	-
Ügyvezető, tervező: Bárány Pál V-15-0381.Vn-51/2012/01	**bárányterv** Bárányterv Kft. C-15-000011 Cím: H-4400 Nyíregyháza, Westik Vilmos u. 33/D Tel.: +36 30 773 9952 email: info@baranyterv.hu web: www.baranyterv.hu	**Megnevezés:** "A" és "CS" jelű elosztó terve	
Munkatárs Vincze László Villamosmérnök	A terv a Bárányterv Kft. szellemi terméke, védelmét jogszabály biztosítja.		
Tervfajta: Kivitelezési terv	**Dátum:** 2017.10.	**Verzió:** 00	**Munkasz.:** 17-146 / **Méretarány:** / **Rajzszám:** GE-4

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.